



**TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.**



**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

**OSVEDČENIE**

**č.: 2658/1/2008 – EZ**

**o konštrukčnej dokumentácii typu vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005.**

Názov zariadenia: Betónová bloková transformačná stanica

Typové označenie: TBSV 1 x od 100 do 1000 kVA  
2 x od 100 do 1000 kVA

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c)  
(podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z., príloha č.1)

Výrobca: BARO, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Žiadateľ o vydanie osvedčenia: BARO, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Podklady na vydanie osvedčenia: OS č. 2658/1/2008

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Technická inšpekcia, a. s.

**osvedčuje, že**

**dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou č. 718/2002 Z. z., STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-54:2008, STN EN 60446:2002, STN 33 0300:2001, STN 33 2000-4-473:1995, STN 33 2000-5-52:2001, STN 33 3240:1988, STN 33 3220:1987, STN 33 3210:1987, STN 34 1390:1970, STN 34 1050:1971, STN EN 61330 (38 3716):2001.**


**Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.**

**Toto osvedčenie predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.**

V Bratislave dňa: 9.6.2008

za Technickú inšpekciu, a.s.



  
Ing. Dušan Dolinský  
vedúci oddelenia  
elektrických zariadení

**042411**

OSV5-017